




Direzione Servizi Tecnici per l'Edilizia Pubblica
Servizio Edilizia per la Cultura


OPERE DI RECUPERO E RISISTEMAZIONE DELLA ROTONDA DEL TALUCCHI
AL FINE DEL SUO RIUTILIZZO DIDATTICO/CULTURALE - FASE I



PROGETTO DEFINITIVO

Responsabile Ufficio di Progettazione e Direzione dei Servizi	Arch. Isabella Soria
Progettista per le opere architettoniche ed esterno	Arch. Angelo Fazio
Progettista per le opere strutturali	Ing. Enea Crilione
Progettista per le opere impiantistiche	Ing. Alfonso Fani
Progettista per gli aspetti della prevenzione incendi	Ing. Fabrizio Passarino
Progettista per le opere della sicurezza	Geom. Gianni Chianterin
Supporto tecnico al progetto per gli aspetti architettonici	Ing. Danilo Tibone
Supporto tecnico al progetto per gli aspetti strutturali	Geom. Lucio Sallio
Collaboratore per le opere architettoniche	Geom. Luigi Balice
Collaboratore per le opere strutturali	Geom. Paolo Caporini
Collaboratore per le verifiche sullo stato di fatto, rilievo e per le opere di restauro	Geom. Claudio Mastrolino
Collaboratore per le descrizioni cantieri e dettagli costruttivi	Pl. Francesco Ferrari
Collaboratore per le opere impiantistiche	Pl. Maurizio Genovese
Collaboratore per la ricerca archeo-artistica	Dott.ssa Sara Zucchi
Collaboratore per la redazione del progetto per la redazione della scheda di restauro	Dott.ssa Barbara Bianchi

IMPIANTI ELETTRICI	
SCALA	SCHEMI ELETTRICI
Elaborato	Schema Unifilare Cabina BT
1:100	E01-01P
DATA VOTO	DISCIPLINARE
1:10	REVISIONI
Novembre 2014	Novembre 2015
	Pl. Ferrari Francesco



Pulsante disinquinazione energia delle Reti AEM-Distribuzione (N)

Pulsante disinquinazione Servizi di Sicurezza (Illuminazione + Servizi)

L'adattamento dei pulsanti N-S, pone fuori tensione tutti i circuiti ad eccezione:
- impianti di illuminazione di emergenza;
- rimangono in tensione i cavi che vanno dalle UPS ai quadri QGS e QPS all'interno del locale Quadri Elettrici di piano terra, locale tecnico;
- pulsanti sono ubicati all'ingresso del locale tecnico;
- la disinquinazione dei quadri QGBT e QGP possono essere inglobati nella stessa carpenteria.

