





OPERE DI RECUPERO E RISISTEMAZIONE DELLA ROTONDA DEL TALUCCI
AL FINE DEL SUO RIUTILIZZO DIDATTICO/CULTURALE - FASE I

[illegible]

IMPIANTI TERMOMECCANICI

SCALA ELABORATO 1:100	PIANO TERRA IMPIANTI TERMICI DISTRIBUZIONE CANALI			T04-02P
SCALA PILOT 1:10	EMISSIONE Novembre 2014	REVISIONE Novembre 2015	DISEGNATORE P.L. Ferrari Francesco	

LEGENDA

LEGENDA	
	Cedrina montare impianto Aeroflex per Estrazione ed Immissione
	Unità ventilazionizzanti con recuperatore di calore, completa di Batteria e venturino.
	Bocchetta lineare di mandata con una Velocità di mandata 1000-3,2 m/min
	Bocchetta di Mandata
	Ugello quadrato regolabile di mandata più completo di serrando
	Duglio di ripresa più completo di serrando di ventura (40x30x10) - Sezione nella 600 cm ²
	Duglio di ripresa più completo di serrando di ventura (40x60x10)- Sezione nella 1200 cm ²
	Bocchetta di Ripresa
	Serranda Tagliaducro
	Ventilatore per Ritiro in pressione
	
	
	Termistorio respiraz Temp ambiente
	Cable elastiche
	Cable modale

NOTA:
I Locali necessitano di Impianto di aria meccanizzata.
L'aria viene prelevata ed immessa tramite recuperatori di calore.
I ventilatori si attivano, nella rispettiva colonna, solo quando c'è presenza di persone in uno dei locali sovrapposti appartenenti alla stessa colonna.

PIANO TERRENO

