

### **QUESITO n. 2**

Al punto 4 del disciplinare di gara viene citato il PSC

Nei documenti di gara non riusciamo a trovarlo, c'è la valutazione dei rischi ma non il Piano di Sicurezza e Coordinamento dove eventualmente trovare i layout cantiere.

Domanda:

non ci sono i Layout di cantiere e dobbiamo proporli noi?

Non sono previsti?

Ci sono e non li abbiamo trovati?

### **RISPOSTA N. 2**

Gli elaborati di progetto relativi al Piano di Sicurezza sono pubblicati sul sito della Città di Torino "Appalti e Bandi" a cui si accede con: <http://www.comune.torino.it/appalti>, come indicato nel disciplinare di gara, ed in particolare si tratta di n. 9 documenti preceduti dalla sigla SIC.

\*\*\*\*\*

### **QUESITO n. 3**

Un concorrente ha posto i seguenti quesiti:

**Primo** - Sono con la presente a chiedere le seguenti delucidazioni.

E' richiesta la certificazione per la f.p.o. dei nuovi serramenti, completi di vetrata legata a piombo?

In caso affermativo a quale normativa deve fare riferimento?

**Secondo** - Nella descrizione dei contenuti inerenti l'offerta tecnica il disciplinare di gara fa riferimento ai contenuti riguardanti l'organizzazione del cantiere (punto 4 pag. 4)

Cosa si intende nello specifico per "tecniche atte a migliorare la qualità ambientale all'interno dei locali"?

### **RISPOSTA N. 3**

Si forniscono le seguenti risposte :

**Prima** - Si precisa che il Capitolato parte III – Disposizioni tecniche, art. 8, non richiede vetri legati a piombo, ma di riproporre la partitura dei vetri come documentato sulle fotografie d'epoca allegate al progetto, tramite l'applicazione su entrambi i lati delle vetrate (vetri di sicurezza conformi alle norme UNI 7697) di profili di ferro larghi 25 mm aventi superficie/profilo esterna bombata. Tali profili dovranno essere applicati sui vetri mediante silicone ed essere avvitati ai telai di legno del serramento.

**Seconda** - Il punto 4, pag 4 del Disciplinare di gara richiede "di individuare le tecniche atte a monitorare la qualità ambientale all'interno dei locali", orientate alle lavorazioni che si svolgono prevalentemente in ambienti delimitati/chiusi.

\*\*\*\*\*

### **QUESITO n. 4**

Con la presente si chiede se è disponibile documentazione fotografica relativa all'appalto in oggetto.

### **RISPOSTA N. 4**

Si invita a consultare attentamente gli elaborati di progetto pubblicati sull'apposito sito della Città di Torino- P.A. n. 39/2017.