

QUESITO N° 1

Richiesta chiarimenti per fornitura pietra da taglio: nel CSA viene inizialmente scritto che viene accettata pietra da taglio di qualsiasi provenienza, poi però identifica varie tipologie di pietra con rispettive provenienze. Si chiede quindi a quale specifica bisogna fare riferimento e se possono essere prese in considerazione eventuali forniture che provengano da altre estrazioni (italiane ed estere), pur rispettando gli standard richiesti a base di gara.

RISPOSTA A QUESITO N° 1

Il quesito si riferisce all'“Articolo 40.10) pietra da taglio” del Capitolato Speciale d'Appalto dove è successivamente specificato che *“La pietra da taglio da provvedersi dall'impresa sarà generalmente Sienite della Balma, ma potrà anche essere ordinata nelle seguenti qualità: Gneiss di Luserna, di S. Giorgio o San Basilio e simili.”* I materiali lapidei da utilizzare nell'appalto sono inoltre puntualmente descritti sugli elaborati grafici progettuali e nelle voci dell'elenco prezzi a base di gara, trattasi di Lastre in pietra di Luserna, lastre in Sienite della Balma, Binderi in pietra di Luserna. Pertanto gli elaborati citati indicano i luoghi di provenienza di detti materiali.